

S.C. Gospodărie Comunală S.A.
 Suc. Târgu Secuiesc
 Nr. înreg. hh2
 Data 22.03.2021

Aplicatie Sesizari



Descriere	Szombaton egész délután sárga víz folyt a csapon. Egész nap nyomás ingadozás volt.
Locatie	Strada Dózsa György 41, Târgu Secuiesc 525400, România
Nume si prenume	Vajda-goston Tnde
Telefon	0744432349
Email	tunde.vajdaagoston@yahoo.com
Data	13-03-2021 22:32
ID sesizare	#6510

Tisztelt Hölgyem!

Ellenőrztem az Ön által jelöltet a víz minőségével és a nyomásingadozással kapcsolatban.

Ellenőrzve a nyomásgörbéket, nem tűnik ki, hogy nyomásprobléma lett volna ebben a periódusban amelyet Ön jelelt.

A víz minőségével kapcsolatban pedig sajnos még mindig lépni fel a hálozatban hidevizek anomáliái, amelyet még mi sem tudunk teljesen kezelni és ezért még történetesen kétféle víz jelenik meg a csapban a csővezeték levelezésénél és felszerelt vízszűrővel is.

Ezen probléma megoldásán már dolgoztam, de
sajnos, ez nem egy rövidtávú megoldás tárgya, és
enik napról a másikra nem fog megoldódni.

Tisztelettel,
Rajkó Hajos

19.03.2021